


Operating Instructions

Fronius Backup Controller
3P-35A



ES | Manual de instrucciones



42,0426,0528,ES

002-17042025

Tabla de contenido

Información general	5
Normativa de seguridad.....	7
Explicación de las instrucciones de seguridad.....	7
General.....	7
Condiciones ambientales.....	8
Personal cualificado.....	8
Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM).....	8
Protección de datos.....	9
Derechos de autor.....	9
Generalidades.....	10
Uso previsto.....	10
Aplicación errónea previsible.....	10
Información en el equipo.....	10
Volumen de suministro.....	11
Explicación de los símbolos.....	11
Posicionamiento.....	12
Fronius Smart Meter recomendado.....	13
Elementos de manejo y conexiones.....	14
Zona de conexión.....	14
Descripción de las entradas/salidas digitales (E/S).....	14
Indicación del estado LED.....	14
Instalación y puesta en servicio	17
Condiciones para la conexión.....	19
Requisitos.....	19
Tipos diferentes de cable.....	19
Cables admisibles para la conexión eléctrica.....	19
Cables admisibles para entradas/salidas digitales (E/S).....	20
Instalación.....	21
Seguridad.....	21
Desconexión de la instalación fotovoltaica en todos los lados.....	22
Montaje.....	22
Conectar a la red pública.....	23
Conectar las cargas al circuito de energía de emergencia.....	24
Conectar el inversor al circuito de energía de emergencia.....	25
Conectar el conductor neutro para Fronius Smart Meter (opcional).....	26
Conectar la línea de comunicación de datos (Fronius GEN24).....	27
Conectar la línea de comunicación de datos (Fronius Symo Hybrid).....	27
Puesta en servicio.....	29
Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica.....	29
General.....	29
Energía de emergencia - Configuración del Full Backup.....	29
Comprobar el modo de emergencia.....	30
Puesta en marcha (Fronius Symo Hybrid).....	31
Configuración del modo de energía de emergencia.....	31
Ajustes del menú CONFIG.....	31
Seleccionar la configuración alternativa (de corriente de emergencia).....	32
Comprobar el modo de emergencia.....	32
Anexo	33
Cuidado, mantenimiento y eliminación.....	35
Limpieza.....	35
Mantenimiento.....	35
Eliminación.....	35
Disposiciones de la garantía.....	36
Garantía de fábrica de Fronius.....	36

Datos técnicos.....	37
Fronius Backup Controller3P-35 A.....	37
Esquema de conexiones	39
Fronius Backup Controller, desconexión de 3 polos, por ejemplo, Austria	40
Fronius Backup Controller, desconexión de 3 polos, por ejemplo, Austria (Fronius Symo Hybrid).....	41
Fronius Backup Controller, desconexión de 1 polo	42
Dimensiones	43
Fronius Backup Controller 3P-35A.....	44

Información general

Normativa de seguridad

Explicación de las instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.

- ▶ En caso de no evitar el peligro, las consecuencias pueden ser la muerte o lesiones de carácter muy grave.



¡PELIGRO!

Indica una situación posiblemente peligrosa.

- ▶ Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte así como lesiones de carácter muy grave.



¡PRECAUCIÓN!

Indica una situación posiblemente perjudicial.

- ▶ Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o de poca importancia, así como daños materiales.

¡OBSERVACIÓN!

Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.

General

El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente. No obstante, el manejo incorrecto o el uso inadecuado implica peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros bienes materiales de la empresa.

Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben:

- Poseer la cualificación correspondiente.
- Poseer conocimientos en el manejo de instalaciones eléctricas.
- Leer completamente y seguir exhaustivamente este manual de instrucciones.

El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de empleo del equipo. Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta la normativa general vigente y la normativa local en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.

Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:

- Se deben mantener en estado legible.
- No deben estar dañadas.
- No se deben desechar.
- No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.

Los bornes de conexión pueden alcanzar temperaturas elevadas.

Solo se deberá utilizar el equipo cuando todos los dispositivos de protección tengan plena capacidad de funcionamiento. Si los dispositivos de protección no disponen de plena capacidad de funcionamiento existe peligro para:

- La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
- El equipo y otros bienes materiales de la empresa.

Antes de encender el equipo, los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por un taller especializado y autorizado.

Jamás se deben anular ni poner fuera de servicio los dispositivos de protección.

En el capítulo "Generalidades" del manual de instrucciones del equipo se indica la ubicación de las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo.

Antes de encender el equipo, eliminar las incidencias que puedan poner en peligro la seguridad.

¡Se trata de su propia seguridad!

Condiciones ambientales

Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.

Personal cualificado

La información de este manual de instrucciones está destinada exclusivamente a personal técnico cualificado. Las descargas eléctricas pueden ser mortales. No se debe realizar ninguna actividad que no esté indicada en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado para tal fin.

Todos los cables deben estar fijados, intactos y aislados y tener una dimensión suficiente. Las uniones sueltas y los cables dañados o con dimensiones insuficientes deben repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.

Únicamente un taller especializado autorizado debe llevar a cabo el mantenimiento y la reparación.

En caso de piezas procedentes de otros fabricantes, no queda garantizado que hayan sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con las exigencias en cuanto a resistencia y seguridad. Utilizar únicamente piezas de recambio originales.

No se deben efectuar cambios, montajes ni transformaciones en el equipo, sin previa autorización del fabricante.

Sustituir o encargar la sustitución de los componentes dañados inmediatamente.

Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)

En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.

Protección de datos

Con respecto a la seguridad de los datos, el usuario es responsable de lo siguiente:

- El usuario es responsable de la salvaguardia de datos de las modificaciones,
- el almacenamiento y memorización de los ajustes personales.

Derechos de autor

Los derechos de autor respecto al presente manual de instrucciones son propiedad del fabricante.

El texto y las ilustraciones corresponden al estado técnico en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Agradeceríamos cualquier sugerencia de mejora e información sobre posibles incoherencias en el manual de instrucciones.

Generalidades

Uso previsto

Fronius Backup Controller es un medio de servicio de instalación fija desarrollado para su uso en redes de corriente públicas con sistemas TN-C-S/TN-S. Su función principal es desconectar de forma automática y segura todas las cargas y generadores conectados de la red pública en caso de fallo o interrupción de la red, de acuerdo con las especificaciones del operador de red. Una vez que se restablece la estabilidad de la red, se lleva a cabo la reconexión automática a la red pública.


1. **Aplicación:** el Fronius Backup Controller es necesario para almacenamientos de batería instalados para permitir la conmutación automática de energía de emergencia.
2. **Montaje:** el Fronius Backup Controller se instala en un carril DIN en interiores o en aislamientos especiales con el correspondiente tipo de protección IP, en función de las condiciones ambientales.
3. **Precauciones de seguridad:** los fusibles previos correspondientes se deben ajustar en combinación con un Fronius Smart Meter, con las secciones de cable de los conductores de cobre, así como con la corriente máxima del Fronius Backup Controller (véase [Fronius Backup Controller3P-35 A](#) en la página 37).
4. **Uso previsto:** el Fronius Backup Controller debe utilizarse exclusivamente de acuerdo con las especificaciones de la documentación adjunta y de conformidad con las leyes, disposiciones, reglamentos, normas aplicables localmente y dentro del alcance de las posibilidades técnicas. Cualquier uso del producto distinto al descrito en el uso previsto se considera no previsto.
5. **Documentación:** la documentación disponible forma parte del producto y debe leerse, observarse y mantenerse accesible en condiciones adecuadas en el lugar de instalación en todo momento. Los documentos disponibles no sustituyen a ninguna ley, reglamento o norma regional, estatal, provincial, federal o nacional aplicable a la instalación, seguridad eléctrica y uso del producto. Fronius International GmbH no asume ninguna responsabilidad por el cumplimiento o incumplimiento de estas leyes o normativas en relación con la instalación del producto.
6. **Intervenciones y modificaciones:** No están permitidas las intervenciones en el Fronius Backup Controller, por ejemplo, modificaciones y reacondicionamientos. Las intervenciones no autorizadas invalidarán los derechos de garantía y, en general, el permiso de explotación. El fabricante declina cualquier responsabilidad frente a los daños que se pudieran originar.

Aplicación errónea previsible

La conmutación de energía de emergencia no es adecuada para alimentar consumos que requieran un suministro ininterrumpido (por ejemplo, redes de TI o dispositivos médicos de soporte vital).

Información en el equipo

En el Fronius Backup Controller hay datos técnicos e identificaciones. Esta información debe permanecer legible y está prohibido retirarla, cubrirla, pegar o pintarle nada por encima.



Declaraciones



CE-Kennzeichnung – bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen.




WEEE-Kennzeichnung – Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.




RCM-Kennzeichnung – gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft.


Volumen de suministro



- (1) Fronius Backup Controller
- (2) Quick Start Guide
- (3) Advertencia de suministro de energía de emergencia



Explicación de los símbolos



Módulo solar fotovoltaico

Genera corriente eléctrica continua.



Inversor Fronius GEN24

Convierte la corriente continua en corriente alterna y carga la batería (la carga de la batería solo es posible con los inversores Fronius GEN24 Plus). Gracias a la monitorización de instalaciones, se puede integrar el inversor mediante WLAN en una red.



Inversor Fronius Symo Hybrid

Convierte la corriente continua en corriente alterna y carga la batería. Gracias a la monitorización de instalaciones, se puede integrar el inversor mediante WLAN en una red.



Fronius Backup Controller

En caso de fallo o caída de la red y de acuerdo con las especificaciones del operador de red, desconecta de forma automática y segura todas las cargas y generadores conectados de la red pública. Una vez que se restablece la estabilidad de la red, se lleva a cabo la reconexión automática a la red pública.



Inversor del sistema

p. ej. Fronius Primo, Fronius Symo



Contador de generador

Registra la curva de carga del sistema y proporciona los datos de medición para crear perfiles de energía en Fronius Solar.web. También controla la regulación dinámica de la alimentación.



Contador de electricidad

Mide los datos relevantes para calcular las cantidades de electricidad (principalmente los kilovatios-hora del uso de la red y la alimentación a la red). La comercializadora de electricidad factura un uso de la red basado en los datos relevantes y el comprador del excedente paga la alimentación a la red.



Red de corriente

Alimenta a los consumos del sistema si no hay suficiente energía disponible en los módulos solares o en la batería.



Batería

Está acoplada en el lado de corriente continua al inversor y se encarga de almacenar la energía eléctrica.



Consumos del sistema

P. ej. lavadora, lámparas, televisión, etc.

Posicionamiento

El Fronius Backup Controller debe instalarse en el circuito de energía de emergencia de la instalación fotovoltaica.


¡OBSERVACIÓN!

Otros inversores / generadores de energía en la casa


Solo se debe instalar 1 inversor híbrido en el circuito de energía de emergencia de la instalación fotovoltaica. En caso de incumplir esta condición, se pueden producir daños en la instalación fotovoltaica.

- Los demás inversores / generadores de corriente deben instalarse fuera del circuito de energía de emergencia.
- Como alternativa, también es posible instalar tu propio circuito de energía de emergencia para estos dispositivos.

Inversor Fronius GEN24



Inversor Fronius Symo Hybrid




**Fronius Smart
Meter recomen-
dado**

Descripción del equipo	Número de artículo
Fronius Smart Meter IP	42,0411,0347
Fronius Smart Meter 63A-3	43,0001,1473
Fronius Smart Meter TS 65A-3	43,0001,0044

Elementos de manejo y conexiones

Zona de conexión





- (1) Borne de conexión Push-In de 1 polo para la conexión del conductor neutro al Fronius Smart Meter (máx. 1 A).
- (2) Borne de conexión Push-In para entradas/salidas digitales (E/S).
- (3) Borne de conexión Push-In de 3 polos para el suministro desde la red pública.
- (4) Borne de conexión Push-In de 8 polos para cargas/generadores en el circuito de energía de emergencia.



Descripción de las entradas/salidas digitales (E/S)

Clavija E/S	Parámetro	Descripción
IO 0	Activar bloqueo de energía de emergencia	Antes de que el inversor cambie al modo de emergencia, el pin IO 0 debe estar activo (valor = 1).
IN 6	Feedback: Relé de red abierto	Si la tensión de red es demasiado baja o el relé K3 está cerrado y, por lo tanto, los relés K1, K2 y K4 están abiertos, los contactos auxiliares de los relés de desconexión de red se cierran y el pin IN 6 se activa (valor = 1).
IN 7	Feedback: Bloqueo	Cuando el relé K3 está activo, el contacto auxiliar del relé K3 se cierra y el pin IN 7 se activa (valor = 1). El inversor recibe la señal de que el relé K3 está cerrado.

Indicación del estado LED

La indicación del estado LED muestra el estado de funcionamiento.

Símbolo	Estado de LED	Descripción
	 Se ilumina en verde	El LED "Red de corriente" indica que todas las cargas y generadores conectados en el circuito de emergencia están alimentados por la red pública o conectados a ella.

Símbolo	Estado de LED	Descripción
	 Se ilumina en azul	El LED "Full Backup" indica que todas las cargas y generadores conectados en el circuito de energía de emergencia están desconectados de forma segura de la red pública y que la alimentación de emergencia Full Backup está activa.

Instalación y puesta en servicio

Condiciones para la conexión

Requisitos

Para el funcionamiento seguro del Fronius Backup Controller, se deben instalar los siguientes componentes en el armario eléctrico:

- Una protección contra exceso de corriente aguas arriba de acuerdo con las indicaciones en el capítulo [Fronius Backup Controller3P-35 A](#) en la página 37.
- Una protección contra sobretensiones (Surge Protective Device - SPD) de acuerdo con la información en el capítulo en [Fronius Backup Controller3P-35 A](#) la página 37.






Tipos diferentes de cable

Monohilo	Multihilo	Hilo fino	Hilo fino con casquillos y collar	Hilo fino con casquillos sin collar
				






Cables admisibles para la conexión eléctrica

A los bornes de conexión pueden conectarse conductores de cobre redondos como se describe a continuación.






Terminales de conexión Push-In para la alimentación de la red pública.*
El tamaño de las secciones transversales de cables debe ajustarse a la potencia real conectada.

				
2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²

Bornes de conexión Push-In para las cargas/generadores en el circuito de emergencia.*
Dependiendo de la potencia real conectada, seleccione secciones transversales de cables suficientemente altas.





				
2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 10 mm ²	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 6 mm ²

Borne de conexión Push-In para la conexión del conductor neutro al Fronius Smart Meter (máx. 1 A)

				
1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²	1 - 2,5 mm ²	1 - 2,5 mm ²

Cables admisibles para entradas/salidas digitales (E/S)

A los bornes de conexión Push-In para entradas/salidas digitales (E/S) pueden conectarse conductores redondos de cobre, tal y como se describe a continuación.

Conexiones E/S con borne de conexión Push-In						
Distancia máx.	Longitud sin aislamiento					Recomendación del cable
30 m * 32 yd *	10 mm 0,39 in	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Posibilidad de usar un solo conductor

* La longitud máxima del cable entre el inversor y el Backup Controller no debe superar los 30 m (32 yd). Fronius recomienda utilizar como mínimo un cable CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair).

Instalación

Seguridad



¡PELIGRO!

Riesgo por cortocircuitos debidos a cuerpos extraños en la caja.

Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones graves o la muerte.

- ▶ Cubrir los canales de ventilación durante la instalación.



¡PELIGRO!

Riesgo originado por un manejo incorrecto y trabajos realizados incorrectamente.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- ▶ Solo el personal de servicio técnico cualificado del fabricante del inversor o la batería debe llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en el inversor o la batería, y solamente en el marco de las disposiciones técnicas.
- ▶ Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones del fabricante correspondiente.



¡PELIGRO!

Riesgo originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares y las baterías expuestos a la luz.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- ▶ Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor y de la batería estén sin tensión.
- ▶ La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.



¡PELIGRO!

Riesgo debido a bornes de conexión dañados o sucios.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- ▶ Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
- ▶ Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
- ▶ Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.

Desconexión de la instalación fotovoltaica en todos los lados




Desconectar el fusible de conexión doméstica y el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "OFF".



Desconectar la batería conectada al inversor.

Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos).

Montaje




El Fronius Backup Controller puede montarse en un carril DIN de 35 mm. La caja tiene una dimensión de 8 unidades de división (TE) según DIN 43880 y el tamaño 2.

⚠ ¡PELIGRO!


Riesgo debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.


- ▶ Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
- ▶ Comprobar que la sujeción de los conductores individuales en el borne de conexión es firme.
- ▶ Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.



Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de [Cables admisibles para la conexión eléctrica](#) en la página 19.



Abrir las palancas de accionamiento de los bornes de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión.



Cerrar las palancas de accionamiento de los bornes de conexión hasta que se enclaven.


Conectar las cargas al circuito de energía de emergencia

⚠ ¡PELIGRO!


Riesgo debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- ▶ Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
- ▶ Comprobar que la sujeción de los conductores individuales en el borne de conexión es firme.
- ▶ Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.




Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de [Cables admisibles para la conexión eléctrica](#) en la página 19.



Abrir las palancas de accionamiento de los bornes de conexión levantándolas. Introducir los conductores individuales pelados en el puesto designado del borne de conexión hasta el tope.

¡IMPORTANTE!

El conductor neutro debe estar conectado a la red pública.



Cerrar las palancas de accionamiento de los bornes de conexión hasta que se enclaven.


Conectar el inversor al circuito de energía de emergencia

⚠ ¡PELIGRO!


Riesgo debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- ▶ Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
- ▶ Comprobar que la sujeción de los conductores individuales en el borne de conexión es firme.
- ▶ Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.




Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de [Cables admisibles para la conexión eléctrica](#) en la página 19.



Abrir las palancas de accionamiento de los bornes de conexión levantándolas. Introducir los conductores individuales pelados en el puesto designado del borne de conexión hasta el tope.

¡IMPORTANTE!

El conductor neutro debe estar conectado a la red pública.



Cerrar las palancas de accionamiento de los bornes de conexión hasta que se enclaven.

Conectar el conductor neutro para Fronius Smart Meter (opcional)




¡PELIGRO!

Riesgo debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.


- ▶ Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
- ▶ Comprobar que la sujeción de los conductores individuales en el borne de conexión es firme.
- ▶ Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.

1




Quitar 10 mm de aislamiento de los conductores individuales. Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de [Cables admisibles para la conexión eléctrica](#) en la página 19.

2



Abrir las palancas de accionamiento de los bornes de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el puesto hasta el tope del borne de conexión.

3



Cerrar la palanca de accionamiento del borne de conexión hasta que se enclave.

Conectar la línea de comunicación de datos (Fronius GEN24)



¡PELIGRO!

Riesgo debido a posibles cortocircuitos entre el conductor individual del apantallamiento y los componentes conductores de tensión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- Aislar los conductores individuales no utilizados del apantallamiento con ayuda de un tubo termorretráctil.

¡OBSERVACIÓN!


Riesgo por fuente de alimentación externa

Si el área de comunicación de datos está conectada a una fuente de alimentación externa muy potente, Backup Controller puede sufrir daños.

- La alimentación externa no debe superar una tensión de 12 V (+/- 10 %).

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al conectar la línea de comunicación de datos.

- Utilizar un cable de red de tipo CAT5 STP o superior.
- Para líneas de datos relacionadas, debe utilizarse una pareja de cables trenzados juntos.
- Utilizar líneas de datos con aislamiento doble o envoltura si se encuentran cerca de conductores pelados.
- Utilizar cables Twisted-Pair blindados para evitar que se produzcan incidencias.



Conectar la línea de comunicación de datos (Fronius Symo Hybrid)



¡PELIGRO!


Riesgo debido a posibles cortocircuitos entre el conductor individual del apantallamiento y los componentes conductores de tensión.

La consecuencia pueden ser graves daños personales y materiales.

- Aislar los conductores individuales no utilizados del apantallamiento con ayuda de un tubo termorretráctil.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al conectar la línea de comunicación de datos.


- Utilizar un cable de red de tipo CAT5 STP o superior.
- Para líneas de datos relacionadas, debe utilizarse una pareja de cables trenzados juntos.
- Utilizar líneas de datos con aislamiento doble o envoltura si se encuentran cerca de conductores pelados.
- Utilizar cables Twisted-Pair blindados para evitar que se produzcan incidencias.



Puesta en servicio


Puesta en marcha de la instalación fotovoltaica

1



Encender la batería conectada al inversor.

2



Poner el interruptor del seccionador CC en "ON". Conectar el disyuntor automático.

General

¡IMPORTANTE!

Los ajustes del punto de menú **Configuración del equipo > Funciones e I/Os** solo deben ser efectuados por personal técnico formado. Para acceder al punto de menú **Configuración del equipo**, es necesario introducir la contraseña del técnico.

Energía de emergencia - Configuración del Full Backup

1

Acceder a la interface de usuario del inversor.

- Abrir el navegador web.
- En la barra de dirección del navegador, indicar la dirección IP (**WLAN:** 192.168.250.181, **LAN:** 169.254.0.180), o bien el nombre de host y de dominio del inversor, y confirmar.

✓ Se muestra la interface de usuario del inversor.

2

Iniciar sesión con el usuario **Asistente técnico** y la contraseña correspondiente.

3

En el área **Configuración de equipo > Funciones y E/S**, activar la función **Energía de emergencia**.

- 4 En la lista desplegable **Modo de emergencia**, seleccionar el modo **Full Backup**.
 - 5 Hacer clic en el botón **Guardar** para guardar los ajustes.
- ✓ *El modo de emergencia Full Backup está configurado.*
-

Comprobar el modo de emergencia

Se recomienda probar el modo de emergencia:

- Durante la primera instalación y configuración
- Después de realizar un trabajo en el armario eléctrico
- Durante el funcionamiento (recomendación: al menos una vez al año)

Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.

Para ejecutar el modo test, consultar la [Lista de comprobaciones - Energía de emergencia](https://www.fronius.com/en/search-page) (https://www.fronius.com/en/search-page, número de artículo: 42,0426,0365).

Puesta en marcha (Fronius Symo Hybrid)

Configuración del modo de energía de emergencia



¡PELIGRO!

Riesgo originado por corriente de falta en el circuito eléctrico de emergencia

Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones graves e incluso mortales. Además, pueden producirse daños en el equipo y en los componentes conectados de la instalación fotovoltaica.

- Instalar un seccionador de corriente de falta en el circuito de energía de emergencia de acuerdo con las normativas locales y/o las directivas nacionales.

- 1 Acceder a la interface de usuario de Fronius Datamanager 2.0.
 - Abrir el navegador web.
 - Introducir la dirección IP o el nombre de host y de dominio de Fronius Datamanager 2.0 en la barra de dirección del navegador y confirmar.

✓ Se muestra la interface de usuario del Fronius Datamanager 2.0.
- 2 Iniciar sesión con el usuario **Service** y la contraseña de servicio técnico.
- 3 En el área de menú **Asignación E/S** para la función **Energía de emergencia**, ajustar la asignación de pines de la siguiente manera:

Función	Descripción	Pin pre-determinado
Activar bloqueo de energía de emergencia	Salida, activación de la salida (conyuntor)	0
Feedback de bloqueo (opcional)	Entrada, acuse de recibo si el bloqueo está activo	5
Requisito de energía de emergencia	Entrada, activación del modo de emergencia	4

- 4 Hacer clic en el botón **Guardar** para guardar los ajustes.
- ✓ El modo de emergencia está activado y configurado.

Ajustes del menú CONFIG



- 1 Pulsar la tecla "Menú" en el inversor.

Se muestra el nivel del menú.

- 2 Pulsar 5 veces la tecla "Menú / Esc" sin ocupar.

En el menú **CÓDIGO** aparece **Código de acceso** y el primer dígito parpadea.

El código de acceso del menú CONFIG es: 39872


- + -
- 3 Seleccionar con las teclas el valor para el primer dígito del código.

- ↩ **4** Pulsar la tecla "Enter".
El segundo dígito parpadea.
- 5** Repetir los pasos 3 y 4 hasta que el código de acceso completo (39872) parpadee.
- ↩ **6** Pulsar la tecla "Enter".
Se muestra el primer parámetro del menú CONFIG.

Seleccionar la configuración alternativa (de corriente de emergencia)

Como "Configuración alternativa (de corriente de emergencia)" hay disponibles configuraciones con la denominación "EmergencyPower":

- EmergencyPower 50 Hz: para todos los países con la frecuencia nominal de 50 Hz
- EmergencyPower 60Hz: para todos los países con la frecuencia nominal de 60 Hz



- + - **1** Seleccionar la configuración alternativa (de corriente de emergencia) con las teclas "Arriba" o "Abajo"
- ↩ **2** Pulsar la tecla "Enter"

Comprobar el modo de emergencia

Se recomienda probar el modo de emergencia:

- Durante la primera instalación y configuración
- Después de realizar un trabajo en el armario eléctrico
- Durante el funcionamiento (recomendación: al menos una vez al año)

Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.

Para ejecutar el modo test, consultar la [Lista de comprobaciones - Energía de emergencia](https://www.fronius.com/en/search-page) (https://www.fronius.com/en/search-page, número de artículo: 42,0426,0365).

Anexo

Cuidado, mantenimiento y eliminación

Limpieza

Limpiar el Backup Controller con un trapo húmedo si fuera necesario.
No utilizar agentes de limpieza, productos abrasivos, disolventes u otros productos similares para la limpieza.

Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento y servicio solo deben ser realizadas por el servicio técnico cualificado de Fronius.

Eliminación

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la directiva de la Unión Europea y la legislación nacional. Devolver los equipos usados al distribuidor o desecharlos a través de un sistema de eliminación y recogida local autorizado. La eliminación adecuada de los residuos de equipos promueve el reciclaje sostenible de los recursos y evita efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente.

Materiales de embalaje

- Desechar por separado
- Tener en cuenta las normas locales vigentes
- Reducir el volumen que ocupa la caja

Disposiciones de la garantía

Garantía de fábrica de Fro- nius

Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en www.fronius.com/solar/garantie.

Para poder disfrutar de todo el periodo de garantía para el producto Fronius que ha instalado recientemente, rogamos que se registre en: www.solarweb.com.

Datos técnicos

Fronius Backup Controller 3P-35 A

Datos generales	
Formato de red	TN-S/TN-C-S
Carcasa	8 TE según DIN 43880
Fijación	Carril DIN de 35 mm
Peso	625 g
Tipo de protección	IP 20
Voltage Fault Ride Through (FRT)	Según EN 50549-10
Capacidad de desconexión por corto-circuito	Clase PC
Autoconsumo	<5 W


Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente admisible	De -20 a +60 °C
Humedad de aire admisible	50 % de humedad relativa del aire a 40 °C
Máxima altitud	2000 m
Vibraciones	No se admiten

Valores nominales	
Tensión nominal	230/400 V 3 polos o 3 polos + N
Corriente nominal	35 A
Máx. fusibles admisibles	Fusible de protección 35 A tipo gG Disyuntor automático 35 A
Duración de ciclo de trabajo	100 % con AC-32
Potencia nominal	24 kVA
Frecuencia de red	50 Hz
Pérdida de potencia (con corriente nominal)	15 W
Categoría de sobretensión	III


Compatibilidad electromagnética	
Prueba de inmunidad electromagnética	Según EN 61000-6-2 2019-12-01
Emisiones	Según EN 61000-6-3 2020-07

Esquema de conexiones


Fronius Backup Controller, desconexión de 3 polos, por ejemplo, Austria



Fronius Backup Controller, desconexión de 3 polos, por ejemplo, Austria (Fronius Symo Hybrid)





Fronius Backup Controller, desconexión de 1 polo



Dimensiones

Fronius Backup Controller 3P-35A





fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.